



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тюменской области  
**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АБАТСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ**  
ул. 50 лет Октября, 39, с. Абатское, 627540  
тел. (34556) 41-3-33, факс 41-5-24.  
E-mail: abatsk-ond@bk.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № 21/1/1**  
**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Директору МАОУ Тушнолобовской СОШ Оленькову Виктору Васильевичу.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя  
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

14 по 22 марта 2013г. проведено мероприятие по надзору заместителем главного  
(должность, звание,

государственного инспектора г. Ишима, Ишимского, Абатского, Викуловского,  
фамилия, имя, отчество, государственного инспектора по пожарному надзору,

Казанского, Сладковского, Сорокинского муниципальных районов по пожарному  
проводившего мероприятие по надзору,

надзору, начальником ОНД по Абатскому муниципальному району МОНД №4 УНД ГУ  
МЧС России по Тюменской области подполковником внутренней службы Байтасовым  
Булатом Даркибаевичем,

на территории, в зданиях и сооружениях МАОУ Тушнолобовская СОШ,  
расположенного по адресу: школа ул. Южная, д. 23 с. Тушнолобово, детский сад  
(наименование объекта надзора и его адрес)

ул. Советская, д. 38 с. Тушнолобово, школа пер. Школьный, д. 1 с. Водолазово и  
столовая пер. Школьный, д. 2 с. Водолазово Абатского района Тюменской области,  
совместно с директором МАОУ Тушнолобовской СОШ Оленьковым В.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О  
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения  
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не имеют предел огнестойкости не менее 0,6 часа, двери кладовой для хранения белья и гладильной в детском саду с. Тушнолобово.	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ ст.4, СНиП 2.08.02-89* п. 1.82. Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электроциговых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.	12.07.2013г.	
2.	Не размещены первичные средства	Основание: ППР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ	12.07.2013г.	

<p>пожаротушения, немеханизированный пожарный инструмент и инвентарь на оборудованном пожарном щите в школе с. Водлазово и в детском саду с. Тушнолобово.</p>	<p>от 25.04.2012г. №390 п.481, 482, 483 и 484.</p> <p>Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря в зданиях, сооружениях, строениях и на территориях оборудуются пожарные щиты.</p> <p>Требуемое количество пожарных щитов для зданий, сооружений, строений и территорий определяется в соответствии с приложением № 5.</p> <p>Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению № 6.</p> <p>Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь объем не менее 0,2 куб. метра и комплектоваться ведрами.</p> <p>Ящики для песка должны иметь объем 0,5 куб. метра и комплектоваться совковой лопатой.</p> <p>Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.</p> <p>Ящики с песком, как правило, устанавливаются со щитами в помещениях или на открытых площадках, где возможен разлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.</p>	
---	---	--

**Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.**

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;  
руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов местного самоуправления;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*В соответствии со ст. 19.5. КоАП РФ «Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль)» предусмотрены следующие виды административных наказаний:*

*ч. 12. ст. 19.5. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.*

